



Администрация муниципального образования

«Городское поселение город Юхнов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022

№ 131

Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих в систему канализации г. Юхнова от промышленных предприятий

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020г. №728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании письма ГП «Калугаоблводоканал» (исх. №2667-22 от 01.08.2022г.) администрация МО «Городское поселение город Юхнов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих в систему канализации г. Юхнова от промышленных предприятий (приложение №1);
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Иванова И.А., зам. Главы администрации МО «Городское поселение город Юхнов»;
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет.

Глава администрации
муниципального образования
«Городское поселение город Юхнов»



Мочалова
Е.В. Мочалова

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального
образования «Городское поселение город Юхнов»
от 28.08.2012 № 131



Нормативы состава сточных вод,
поступающих в систему канализации г. Юхнов

№ п/п	Наименование нормируемого вещества	Значение норматива состава, мг/дм ³
1	Температура, С	≤ 40 ⁰ С
2	Водородный показатель, в ед. РН	6,5-8,5
3	Взвешенные в-ва	300
4	Сухой остаток	1174
5	Аммоний-ион	25
6	БПК пол.	399
7	БПК5	300
8	ХПК	500
9	Фосфат-ион	0,0
10	Фосфор фосфатов	12
11	Сульфат-ион	130
12	Хлорид-ион	334
13	Фторид-ион	0,3
14	Железо общее	0,1
15	Нефтепродукты	0,85
16	АПАВ	0,1

Примечание: Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе.